



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08473/24-65
e-mail: pgpovmz@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

(Ниязи Мехмедов Ниязиев)

Заповед № РД 1848 от 19.09.2024 г.



ДОСИЕ

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

Обект: УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ

**ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ**

**„АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ“**

Адрес:

**ГР. ЛОЗНИЦА, УЛ.
„ДРУЖБА“ № 31**

2024/2025 учебна година

съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

Съдържание на документите, свързани с осигуряването на пожарната безопасност при експлоатацията на обекта:

1. Вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта.
2. Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.
3. Заповед за определяне на реда за извършване на огневи работи.
 - 3.1. Форма на акт за извършване на огневи работи на временни места.
 - 3.2. Форма на дневник за регистриране на извършваните огневи работи.
4. Заповед за определяне на реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.
5. Заповед за определяне на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън.
6. Заповед за определяне на реда за използване на електрически уреди и съоръжения.
 - 6.1. Форма на дневник за регистриране изключване на електрическото захранване след приключване на работното време.
7. Заповед за определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав.
8. Заповед за определяне на правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време.
9. Заповед за определяне на реда и длъжностни лица за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
 - 9.1. Форма на дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители.
10. Заповед за определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали.
11. План за действие на личния състав за гасене на пожари.
12. План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
13. План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.

14. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност.
15. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
16. Съгласувателни, разпоредителни и административнонаказателни документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението.
17. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.).
18. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
19. Протоколи за проведена учебна евакуация.

Забележка: Горепосочените документи следва да бъдат актуализирани при промяна на условията, при които са издадени.



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ. ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgpovmz@abv.bg**

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:



Заповед № РД 15-10 от 19.09.2024 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

на обект: Ученическо общежитие при ПГ по ВМЗ „Ал. Стамболийски“

адрес: гр. Лозница, ул. „Дружба“ № 33

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вътрешните правила определят изискванията за пожарна безопасност, които следва да се спазват в обекта в процеса на експлоатация.

2. Всички работещи, учаци, наематели, ползватели и временно пребиваващи лица в обекта са длъжни да изпълняват точно и навреме установените вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност в общежитието.

3. При експлоатацията на обекта се спазват и изискванията за пожарна безопасност, регламентирани в Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4. На основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, контрол по изпълнение на настоящите вътрешни правила осъществява отговорникът по пожарна безопасност, определен с моя заповед.

II. МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. В ученическото общежитие се забранява:

- поставянето в коридорите, по стълбищата, по другите пътища за евакуация и на изходите на материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация, затварят се изходите или се създават други предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;
- поставянето на горими материали по пътищата за евакуация;
- разполагането на горими материали на разстояние по-малко от 1 m от главното и разпределителните електрически табла;

- възпрепятстването на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове, местата за управление на пожароизвестителната система и др. противопожарни системи;

- заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в работно време и в извънработно време, когато в общежитието пребивават хора;

- употребата на открит огън на територията и в сградата на ученическото общежитие;

- преместването, закриването и нарушаване целостта на схемите за евакуация, на знаците, указващи посоката на евакуация и разположението на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните кранове;

- преместването на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасителите) от специално обозначените места за тяхното разполагане;

- складирането на територията на училището на материали, оборудване и отпадъци на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се;

- складиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове и твърди горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение, както и в количества, които са по-големи от нормативно допустимите;

- извършването на ремонтни и строително-монтажни работи в обекта, при които се: променя предназначението на помещенията; нарушава целостта, премахват се или се изграждат стени, врати и др.; променят техническите инсталации на сградата – сградна водопроводна инсталация за пожарогасене, пожароизвестителни системи, силно и слабопотокови електрически инсталации и др.;

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла, както и нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед;

- оставянето без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита;

- експлоатацията на неизправни отоплителни и вентилационни инсталации, уреди и съоръжения, както и експлоатация на инсталации, уреди и съоръжения в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. Пътищата до сградата на общежитието и до всички водоизточници се поддържат постоянно безпрепятствени и със свободен достъп за пожарни автомобили.

3. Територията и сградата на общежитието се поддържат чисти от горими отпадъци от всякакво естество.

4. По време на експлоатация не се разрешава свободната дворна площ на общежитието да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар.

5. С цел спазване на изискванията за пожарна безопасност, преди извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, задължително да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност.

6. В процеса на експлоатация, активните и пасивните мерки за пожарна защита (пожарни кранове, пожароизвестителна система, апарати за самозатваряне на врати и др.) и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

7. При възникване на неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., служителите са длъжни незабавно да преустановят експлоатацията им и да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

8. Всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта са длъжни да:

- знаят задълженията си, произтичащи от разработения план за действие при пожар и план за евакуация;
- спазват мерките за пожарна безопасност;
- могат да работят с пожаротехническите средства за гасене на пожари;
- проверят и оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място в края на работното време.

9. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обекта, за конкретното мероприятие/действие да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност, който се представя в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – гр. Лозница, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

10. При забелязване на пожар всеки е длъжен да подаде информация на тел. 112 и да предприеме съответните действия съгласно плана за евакуация и плана за действия на личния състав за гасене на пожар, когато това не поставя в опасност живота и здравето му.

11. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, да се сигнализира директора на училището или отговорника по пожарна безопасност.

12. Редът за извършване на огневи работи на територията на обекта, е определен със Заповед № РД 15-11 от 19.09.2024 г.;

13. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № РД 15-12 от 19.09.2024 г.;

14. Редът за тютюнопушене и използване на открит огън на територията на обекта е определен със Заповед № РД 15-13 от 19.09.2024 г.;

15. Редът за използване на електрически уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № РД 15-14 от 19.09.2024 г.;

16. Редът за извършване на обучение и подготовка на личния състав по въпросите, свързани с пожарната безопасност е определен със Заповед № РД 15-15 от 19.09.2024 г.;

17. Редът за определяне на правилата за пожарна безопасност в извънработно време е определен със Заповед № РД 15-16 от 19.09.2024 г.;

18. Редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожарните кранове, (системи за пожарна безопасност - напр. пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.) е определен със Заповед № РД 15-17 от 24.09.2024 г.;

19. Редът за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали е определен със Заповед № РД 15-18 от 19.09.2024 г.;

Мл. Осипов

Х. Горелан

Г. Щабелова - Ст

В. Ганчев - В



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgpovm@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД 15-19 от 19.09.2024 г.

ОТНОСНО: Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност

На основание чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. инж. ХЮСЕИН НАЗИФОВ ГОРЕЛСКИ – УЧИТЕЛ, ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

(три имена и длъжност на лицето)

за отговорник по пожарна безопасност в обект **УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ** при ПГ по ВМЗ „Ал. Стамболийски“ - град Лозница

1. Възлагам на лицето следните задачи:

1.1. Да координира дейността по осигуряване на пожарна безопасност с представителите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – гр. Лозница.

1.2. Да съхранява на обекта досието по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

1.3. Да подготвя и ми представя за подпис актуализирани проекти на документи, съгласно чл. 9 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, при настъпване на промяна на условията, при които са издадени същите документи.

1.4. Да осигури изпълнението и ми докладва за нарушения на издадените от мен съгласно чл. 9 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО документи, регламентиращи организацията за осигуряване на пожарната безопасност.

1.5. Да разяснява задълженията на работещите, учащите, ползвателите и наемателите в общежитието, във връзка с издадените организационни документи по осигуряване на пожарна безопасност.

1.6. Да следи за наличието на необходимия брой пожарогасители (съгласно действащите нормативни изисквания), да осъществява контрол на пожарогасителите, както и да организира периодично извършване от компетентни лица на техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.

1.7. Да следи дали пожарните кранове в обекта са:

1.7.1. Разположени на обозначените места.

1.7.2. С осигурен безпрепятствен достъп до тях.

1.7.3. Без видими повреди, корозия или течове.

1.8. Писмено да ме уведомява за всяка констатирана неизправност на пожарните кранове.

1.9. Да извършва контрол по изпълнението на дейностите по сключени договори с търговци, получили разрешение за осъществяване на дейности по реда на ЗМВР за поддържане и обслужване на пожарните кранове.

1.10. Да уведомява незабавно РСПБЗН – гр. Лозница при извършване на ремонтни работи и/или възникване на неизправности и повреди, възпрепятстващи нормалната работа на сградната водопроводна инсталация за пожарогасене.

1.11. Да извършва възложените му задължения при спазване на реда, регламентиран в издадената от мен заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 81213-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

1.12. Да организира провеждането на учебни евакуации съгласно чл. 11 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

1.13. При установяване на факти и обстоятелства, имащи отношение към осигуряването на пожарната безопасност, да ми докладва своевременно с цел предприемане на съответните мерки

2. В случаи на отпуск или командировка, лицето по т. I да се замества от: **ИЛХАН АБДУЛГАФУРОВ ОСМАНОВ-Старши възпитател**

II. МЕХМЕД ИСМАИЛОВ АЛИЕВ-Общ работник за лице, което да извършва ежедневно, а ежемесечно да се извършва от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, и да оперира с пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

1. Лицето да съхранява паспорта на пожароизвестителната система в близост до панела за управление и индикация.

2. Лицето да записва в паспорта на пожароизвестителната система всеки забелязан дефект, като във възможно най-кратки срокове да предприеме коригиращи действия.

3. Лицето е длъжно:

3.1. Да познава инструкциите за експлоатация на пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

3.2. Да може да работи с пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

3.3. Писмено да ме уведомява за всяка констатирана неизправност на пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване, както и за всеки сигнал за повреда на същите системи.

4. Лицето да извършва ежедневното и ежемесечното поддържане и обслужване на пожароизвестителната система при спазване на реда, регламентиран в издадената от мен заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

5. В случаи на отпуск или командировка, лицето по т. II да се замества от: **инж. Владислав Младенов Станчев.**

(три имена и длъжност на лицето)

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал за сведение и лицата по заповедта за организация и изпълнение.

Контрол по настоящата заповед възлагам на инж. Даринка Бонева Маринова - ЗДУПД.

ДИРЕКТОР:

/Ниязи Ниязиев/

М. Османов
Х. Горисан
В. Станчев



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgprowmz@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД 15-11 от 19.09.2024 г.

ОТНОСНО: Определяне на реда за извършване на огневи работи

На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Огневи работи са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загриването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течено и газообразно гориво.

2. В обекта не се предвиждат постоянни места за извършване на огневи работи.

3. Огневите работи да се извършват в съответствие с глава пета „Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи“ на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4. При извършване на огневи работи на временни места в обекта, да се предприемат следните мерки:

4.1. Преди извършване на огневи работи Мехмед Исмаилов Алиев Общ работник да издава акт, съгласно приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО. Актът да се регистрира и съхранява в дневник (приложение № 9 към чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО). Дневникът да се води от Мехмед Исмаилов Алиев- Оператор на парни и водогрейни съоръжения 1/2, Общ работник 1/2.

(три имена и длъжност на лицето)

4.1.1. В акта да се определя ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай. Актът за извършване на огневи работи на временни места да се издава за срок до три дни. При промяна на условията, при които е издаден акта, да се издава нов, съобразно настъпилите изменения.

4.1.2. При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове, лицето, което издава акта, да организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа. Необходимите измервания да се извършват от акредитирани за целта лица. Резултатите от анализа да се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата (приложение № 10 към чл. 70, ал. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО), които да се съхраняват като неразделна част от акта за извършване на огневи работи.

4.1.3. Места, където ще се извършват огневи работи, да се почистват предварително от горими материали, суха растителност и други растителни остатъци в

радиус не по-малък от дадения в приложение № 11 към чл. 75, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4.1.3.1. При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията да се увеличават 1,5 пъти.

4.1.3.2. Когато горимите материали и конструкции не може да бъдат отстранени, те да се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.

4.1.4. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за леснозапалими течности, горими течности и горими газове, на които ще се извършват огневи работи, да се изключват (изолират) от съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи да са отворени и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.

4.2. По време на работа, изпълнителите на огневи работи:

4.2.1. да не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали.

4.2.2. да следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи.

4.2.3. да преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи. Повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност.

4.2.4. да изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар.

4.2.5. да съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и да предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

4.3. След приключване на работа:

4.3.1. Работещите, извършващи огневи работи, да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

4.3.2. Ръководителят и изпълнителят на огневите работи да проверяват работните места за осигуряване на пожарна безопасност, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката да се регистрират в акта по т. 4.1.

4.3.3. Временните места, на които се извършват огневи работи, да се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, да се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му да се вписва в т. 8 от приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

5. Постоянните места за извършване на огневи работи да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно т. I.34 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (за всяко обособено място - 1 бр. прахов пожарогасител 6 kg с клас на праха ABC, 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас В и 1 бр. противопожарно одеяло тежък тип с размери не по-малки от 1,5x1,5 m), а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.

6. Временните места за извършване на огневи работи да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (за всяко обособено място - 1 бр. прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха ABC, 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари

клас В и 1 бр. противопожарно одеяло тежък тип с размери не по-малки от 1,5x1,5 m), а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.

7. Огневите работи да започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност, което да се удостоверява в акта за извършване на огневи работи.

8. За извършване на огневи работи, отговорникът по пожарна безопасност да допуска до работа само предварително инструктирани за случая и по установения ред, правоспособни лица (съгласно Наредба № 7 от 2002 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, Обн. ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

9. Преносимата или подвижната електрозаваръчна уредба да се присъединява към стационарната електрическа мрежа чрез комутационни защитни апарати с щепселни или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване.

10. Електрическите проводници, които свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, да се защитават срещу действието на висока температура и срещу механични въздействия.

11. Работните площадки за извършване на електрозаваръчни дейности на височина над пода на помещението (терена) да се изработват от негорими конструкции и покрития.

12. Не се допуска извършване на огневи работи:

12.1. Преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по т. 4.1.

12.2. При неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществения изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

12.3. При електрозаваръчни дейности - когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната защита - автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата.

12.4. Когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове.

12.5. Когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване.

12.6. Когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДИРЕКТОР:

/Ниязи Ниязиев/



Ил. Османов
Х. Боревски
Г. Шабанова - ГР
В. Ганчев - ВР

АКТ

за извършване на огневи работи на временни места

1. Място на работата:
(цех, помещение, съоръжение и т.н.)

2. Характер на работата:
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)

3. Определям ръководител на огневите работи:
.....
(име, презиме, фамилия) (длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа:
.....
.....
(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение, организация, адрес)

5. С бригада от: А)
Б)
В)

6. Актът е валиден от часа на 20... г. до часа на 20... г.

7. Мероприятия, които следва да се извършат, за осигуряване на безопасното извършване на огневите работи:

а) преди работа:

1.
2.
3.

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

б) по време на работа:

1.
2.
3.

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

в) след работа:

1.
2.
3.

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:

1.
2.
3.
4.

(попълва се от издалия акта)

8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи:

.....

(име, фамилия)

(подпис)

Актът е издаден на 20... г. в часа във връзка с чл. 68, ал. 1.

Издаде акта:

(име, презиме и фамилия)

(подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи: 20.. г. в часа.

.....

(име, презиме и фамилия на ръководителя на огневите работи)

(подпис)

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи:
20... г. в часа.

Изпълнител на огневите работи:

.....

(име, фамилия)

(подпис)

Ръководител на огневите работи:

.....

(име, фамилия)

(подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

към чл. 68, ал. 2 от Наредба №
8121з-647/01.10.2014 г. за
ПНПБЕО

за регистриране на огневи работи в

[illegible]



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ. ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgpovmt@abv.bg**

ЗАПОВЕД **№ РД 15-12 от 19.09.2024 г.**

ОТНОСНО: Определяне на реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Оставяне без наблюдение на работещи отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита).
2. Да се нарушават инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията им.
3. Използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед.
4. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от това, определено в инструкциите на производителите.
5. Употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване.
6. Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи.
7. Принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздуховоди.
8. Повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.
9. Оставяне без наблюдение на локални отоплителни уреди на твърдо и течно гориво.
10. Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В – F (които не са негорими).
11. Оставянето на работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика в котелното помещение.
12. Поставянето в котелното помещение на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите.
13. Извършването в котелното помещение на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност, за което да се съставя протокол.

2. Комините и дымоотводните тръби да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодически при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

3. Комините, предвидени за скари, фритюрници и други подобни, да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазиноуловители), които да се почистват периодически съгласно инструкциите на производителите.

4. В експлоатация да се допускат само изправни и стандартни отоплителни уреди и съоръжения.

5. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните уреди и съоръжения, и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

6. Координиращият дейността по ПБ да проверява ежегодно изправността на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения през периода от 01.10. до 15.10., но преди започване използването на отоплителните уреди и съоръжения за съответната календарна година. Констатираните нередности и извършените мероприятия от компетентните лица за осигуряване на ПБ се вписват в **протокол** по образец /прил. №1/ от координаторът на дейността по ПБ. В експлоатация се допускат само изправните и стандартни отоплителни уреди.

7. Назначавам за отговорници лицата по **таблицата** извършващи почистването, зареждане и запалването /включването/ на отоплителния уред или съоръжението. Същите отговарят за пожаробезопасната им експлоатация. Таблицата се актуализира ежегодно, само ако има промяна от координаторът на дейността по ПБ и заповед ПБ-2 се изготвя отново, при промяна на отговорниците. Първият екземпляр е за координаторът на дейността по ПБ, а вторият за РСПБЗН.

8. Определям местата и отговорниците за ползването им, както следва:

Таблица за разположението, видовете и отговорниците на отоплителните уреди или съоръжения					
№	помещение	вид отоплителен уред или съоръжение	отговорник	подпис	/дата на инструктаж
1	2	3	4	5	6
1.	Възпитателска стая	Климатик, телевизор, ел. печка	Илхан Абдулгафуров Османов Инж. Владислав Младенов Станчев		
2.	Библиотека в ученическо общежитие	ел. печка	Гюлшен Назиф Шабанова		
3.	Котелно помещение в ученическо общежитие	Котел	Мехмед Исмаилов Алиев		
4.	Стая № 102, 104, 201, 205, 206,	Климатизи	Илхан Абдулгафуров Османов Инж. Владислав Младенов Станчев		

7. Разрешенията за използване отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения да се експлоатират в съответствие с инструкциите на производителя, както и при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДИРЕКТОР:

/Ниязи Ниязов



Ил. Османов
Х. Горански
Г. Шабанова - *[Signature]*
В. Ганев - *[Signature]*

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1 от Наредба №
81213-647/01.10.2014 г. за
ПНПБЕО

ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване след приключване на

работното време

[illegible]



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08475/24-63
e-mail: pgpovmt@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 15-15 от 19.09.2024 г.

ОТНОСНО: Определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

На основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Служителите да се запознаят с вътрешните правила за осигуряване на пожарна безопасност и останалите документи, създаващи организация за пожарната безопасност при експлоатацията на обекта.
2. Служителите да се запознаят с разположението на наличните съоръжения и пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и да се инструктират за принципа им на действие и начина за работа с тях.
3. Всички служители да познават плана за действие при пожар.
4. Служителите да се запознаят с разположението на евакуационните изходи и плана за евакуация от съответните помещения и обекта като цяло.
5. Обучението и подготовката на личния състав по пожарна безопасност да се извършва от отговорника по пожарна безопасност.
6. Реда и периодичността на обучението и подготовката да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
7. При провеждане на обучението и подготовката да се включват всички приложими за обекта изисквания за осигуряване на пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
8. Проведените дейности по обучение и подготовка по пожарна безопасност да се документират в книги за инструктажи (приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж).

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДИРЕКТОР:
/Ниязи Ниязиев/



М. Османов
Х. Горещан
Б. Чобанова

В. Ганчев



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgromt@abv.bg

ЗАПОВЕД

№РД 15-16 от 19.09.2024 г.

ОТНОСНО: Определяне на правилата за пожарна безопасност в извънработно време

На основание чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

І. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Извършването на служебни и други дейности на територията и в сградата на ученическото общежитие в почивни дни, празнични дни и след приключване на работното време, с изключение на случаите, определени с моя заповед.
2. Заклучване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в извънработно време, когато в училището пребивават хора.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Комисия в състав:
 - инж. Хюсеин Назифов Горелски - Учител
 - Мехмед Исмаилов Алиев - Оператор на парни и водогрейни съоръжения 1/2, Общ работник 1/2
 - Гюлшен Назиф Шабанова - Домакин
2. Комисията:
 - 2.1. При провеждане на съвещания, събрания и други подобни събития да извърши проверка на всички помещения, евакуационни пътища и изходи, като вземат мерки за осигуряване на ПБ в обекта.
 - 2.2. След приключване на събитието да извърши оглед за изключване на захранването на електрическите уреди и съоръжения и работните места да се напуснат след тяхното пожарообезопасяване, което да се удостоверява в дневник (приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).
 - 2.3. Да проверят за наличността на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорника по пожарна безопасност и лицата, определени в комисията по т. II.1.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Даринка Бонева Маринова – ЗДУПД.

ДИРЕКТОР:
/Ниязи Ниязиев/



Ил. Османов
Х. Горелски
Г. Шабанова

В. Ганчев



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgromm@abv.bg

ЗАПОВЕД №РД 15-17 от 19.09.2024 г.

ОТНОСНО: Определяне на ред за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасители, и ред за поддържане и обслужване на пожарните кранове

На основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Контролът, техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обекта да се извършват при спазване на следния ред:

1. Контролът съгласно чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО на пожарогасителите в обекта, осъществяван от лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО да включва проверка дали всеки пожарогасител отговаря на следните условия:

1.1. Поставен е на леснодостъпно и с добра видимост място в съответствие с неговото местоположение върху схемите за евакуация и при спазване на следните изисквания:

1.1.1. Поставен е на конзола или стойка или е монтиран в шкаф, освен ако не е возим тип.

1.1.2. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка).

1.1.3. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg, с изключение на возимите видове).

1.1.4. Разстоянието между дъното на пожарогасителя, монтиран на конзола или стойка, и пода е не по-малко от 3 cm.

1.1.5. Инструкциите за работа с пожарогасителя са обърнати навън или по посока на най-вероятния достъп (когато пожарогасителя е монтиран или поставен на предназначения за него място).

1.1.6. Шкафът, в който е поставен пожарогасителя е осигурен с вентилационни отвори (когато пожарогасителя е монтиран в затворен шкаф, който е поставен навън или е изложен на повишени температури).

1.1.7. Осигурени са средства за достъп до пожарогасителя при аварийна ситуация (важи за пожарогасители, разположени в заключени шкафове или помещения).

1.2. Достъпът до пожарогасителя е безпрепятствен.

1.3. Инструкциите за експлоатация на пожарогасителя са четливи.

1.4. Предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите на пожарогасителя не са повредени или липсващи.

1.5. Пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);

1.6. Пожарогасителят не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник.

1.7. Показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) на пожарогасителя е в работния обхват или положение.

2. Контролът по т. 1 да се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасител в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това. Осъщественият контрол на пожарогасителите своевременно да се удостоверява от лицето по т. 1 в дневник (приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).

3. Лицето по т. 1 своевременно да ме уведомява писмено при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по т. 1.3 - 1.7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

4. Техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите, да се извършва от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР. Посочените дейности следва да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

II. Поддържането и обслужването на пожарните кранове, да се извършват при спазване на следния ред:

1. За пожароизвестителната система:

1.1. Ежедневно да се проверява:

1.1.1. Показанието на панела на устройството за управление и индикация на пожароизвестителната система (показва ли режим „ДЕЖУРСТВО“, а ако има някакви отклонения, то същите записани ли са в паспорта и докладвани ли са на търговеца, с който е сключен договор за извършване на поддръжка и обслужване на системата).

1.1.2. Дали всеки сигнал за повреда, записан през предходния ден, е приет със съответното внимание.

1.1.3. Дали системата е била правилно възстановена след някакво изключване, изпитване или потискане на звуковата сигнализация.

1.1.4. Дали всеки забелязан дефект е записан в паспорта, като във възможно най-кратки срокове да се предприемат коригиращи действия.

1.2. Ежемесечно да се проверява и да се удостоверява писмено че:

1.2.1. Всеки резервен генератор, който следва да отговаря на изискванията на т. 6.8.3 от СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане", е пуснат в действие, нивото на гориво е проверено, и когато е необходимо е напълнен.

1.2.2. Резервните хартия, мастило или лента за всеки принтер са достатъчни (когато е приложимо).

1.2.3. Приспособленията за изпитване на индикаторите са действащи и всеки дефектен индикатор е отбелязан.

1.2.4. Всеки забелязан дефект е записан в паспорта, като във възможно най-кратки срокове са предприети коригиращи действия.

1.3. Тримесечното и годишното обслужване на пожароизвестителната система да се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

2. Поддържането и обслужването на пожарните кранове и да се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДИРЕКТОР:

/Ниязи Ниязиев/



М. Османов

Х. Горекан

Б. Щабанова - Б. Щабанова

В. Станчев - В. Станчев

КЪМ ЧЛ. 13, ал. 1 от Наредба №
8121з-647/01.10.2014 г. за
ПНПБЕО

за контрол на наличието и изправността на носимите и возими пожарогасители на
обект, гр.

[illegible]



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ. ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgpovmtd@abv.bg

ЗАПОВЕД №РД 15-18 от 19.09.2024 г.

ОТНОСНО: Определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали

На основание чл. 9, ал. 2, т. 8 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване, отоплителните тела и инсталации да се почистват периодично от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали.
2. Почистването да се извършва съгласно технологичните изисквания.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДИРЕКТОР:

/Ниязи Ниязиев/



Ил. Османов

Х. Гореван

Г. Мабанова

В. Ганчев



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08475/24-63
e-mail: pgpovmz@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис и печат)
ДИРЕКТОР:
(Ниязи Мехмедов Ниязиев)
Дата: 19.09.2024 г.



П Л А Н

за действие при пожар

в обект: Ученическо общежитие при ПГ по ВМЗ „Ал. Стамболийски“-гр. Лозница

на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

I. Последователност на действията при пожар.

1. Съобщаване за възникнал пожар

1.1. Лицето, забелязало или установило запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на отговорника по пожарна безопасност инж. Хюсеин Назифов Горелски – Учител, практическо обучение

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и име и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. Отговорника по ПБ следва да уведоми директора, като в зависимост от обстановката, оповестява и:

2.1. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони, до които е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) в помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.2. Други ведомства: електроразпределителната компания –ВиК дружество, газоразпределително дружество;

3. Отговорникът по ПБ подпомага организацията по незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за намаляване на опасностите и щетите:

1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители).
3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работник, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на тел. 112, на отговорника по пожарна безопасност, на директора, както и на застрашените лица.
2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.
3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):
 - 3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
 - 3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
 - 3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ., ФАКС: 08475/24-63
e-mail: pgpovmz@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР:

(Ниязи Ниязиев)

Дата: 19.09.2024 г.



П Л А Н

за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи в
обект: Ученическо общежитие при ПГ по ВМЗ „Ал. Стамболийски“-гр. Лозница
на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

I. Мероприятия преди текущия ремонт за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделните дейности:

1. Да се проведе инструктаж по ПБ с всички участници в ремонта по списък.

срок: Преди началото на ремонта
отг.: директора

2. Да се извърши основно почистване от горими и ненужни материали на обекта, а тези, които не може да се отстранят, да се пожарообезопасят. Когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат премахнати, същите да се покриват с негорим материал.

срок: Преди началото на ремонта

Оператор на парни и водогрейни съоръжения ½ Общ работник ½

отг: Мехмед Исмаилов Алиев –

3. Да се извърши проверка за състоянието на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните хидранти, и установените неизправности се отстранят.

срок: Преди началото на ремонта

отг.: Мехмед Исмаилов Алиев –

Оператор на парни и водогрейни съоръжения ½ Общ работник ½

II. Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:

1. Стриктно да се изпълняват изискванията от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
срок: Постоянен
отг.: Директора
2. По време на ремонта да се поддържат свободни евакуационните пътища и изходи и да се осигури достъп до всички съседни обекти /помещения/ и до пожарните хидранти.
срок: Постоянен
отг: директора
3. Съхраняването на необходимите за ремонта машини, резервни части и различни видове строителни материали и др. да става само в определеното за целта помещение.
срок: Постоянен
отг: Гюлшен Шабанова-Домакин
4. При извършване на монтажни и заваръчни работи в помещения, осигурени с пожароизвестителни системи и евакуационно осветление, да се вземат необходимите мерки за недопускане лъжливо сработване или повреда на същите.

срок: Постоянен
отг: директора
5. Всички работни места да се почистват от горими отпадъци и материали след завършване на работния ден. Отпадъците да се съхраняват в специални негорими затворени съдове.

срок: Постоянен
отг.: Мехмед Исмаилов Алиев –
Оператор на парни и водогрейни съоръжения ½ Общ работник ½

III. Мероприятия след ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:

1. След приключване на ремонта, мястото където е извършен ремонта да се почисти.

отг.: Мехмед Исмаилов Алиев –
Оператор на парни и водогрейни съоръжения ½ Общ работник ½

ДИРЕКТОР:
/Ниязи Ниязиев/



М. Османов

Х. Гореван

Г. Шабанова

В. Ганчев



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
ОБЛАСТ РАЗГРАД, УЛ. "ДРУЖБА" №31, ТЕЛ, ФАКС: 08475/24-65
e-mail: pgpownmz@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис и печат)
ДИРЕКТОР:
(Ниязи Мехмедов Ниязиев)
Дата: 19.09.2024 г.



П Л А Н

за евакуация на работещите и пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

в обект: Ученическо общежитие при ПГ по ВМЗ „Ал. Стамболийски“-гр. Лозница

на основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Целта на настоящия план е предварително да се създаде организация за извършване на успешна и безпрепятствена евакуация на хората при пожар, без допускане на паника, пострадали и жертви.

С плана за евакуация следва да се запознаят всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта.

I. Категоризация на обитателите в обекта:

Обитателите в обекта попадат в Категория „А1“, съгласно критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, а именно: обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават.

II. Клас по функционална пожарна опасност на обекта:

Обектът се класифицира от клас на функционална пожарна опасност Ф 4, подклас Ф 4.1.

III. Последователност на извършване на действията при осъществяване на евакуация от обекта:

№ по ред	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	Първият открил пожара уведомява: тел.112, ръководителя на обекта и пребиваващите в сградата за възникнал пожар.	Първият открил пожара/ отговорник по ПБ	

2.	Организиране евакуацията	на	Отговорникът по ПБ организира незабавна евакуация. Уверява, че всички пребиваващи са напуснали обекта, за което докладва на органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ	
3.	Евакуация последователност	-	Отговорникът по ПБ започва незабавна евакуация: - съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; - помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; - помещения и зони, разположени на по-ниски етажи.	Отговорник по ПБ	
4.	Евакуация при особени обстоятелства:				
	- при силно задимена обстановка	-	евакуиращите се движат възможно най-ниско до пода; - на дихателните пътища се поставя мокра кърпа или друг текстилен материал; - следват се евакуационните знаци.	Отговорник по ПБ	
	- през нощта, в извънработно време		Съгласно заповед №....	Охраната на обекта	
	- през зимата (да се организира пункт за настаняване евакуираните)	се на	Пребиваващите се евакуират на безопасно място пред обекта. При условие, че има пострадали, на пребиваващи им се оказва долекарска помощ до пристигане на медицинските екипи.	Отговорник по ПБ	
	- при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ	на	Незабавно да се предприемат мероприятия за почистване и се уведомят органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ	
	- други възможни за конкретния обект обстоятелства		(ако има такива)		
5.	Пожарогасене – действия за гасене на пожара	за	При възникване на пожар в начален стадий без да се поемат излишни рискове пожарът може да бъде погасен с наличните пожаротехнически средства и пожарни кранове. Предприемането на пожарогасителни действия да се	Служители от обекта, преминали инструктаж/ отговорника по ПБ	

		извършва само от лица, преминали инструктаж.		
6.	Спасяване или защита на имущество	При обявяване на евакуация се взимат само най-ценните вещи, след започване на евакуацията е забранено връщането в сградата, до получаване на разрешение за това от органите за ПБЗН.	Служители/ отговорник по ПБ	
7.	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	Отговорникът по ПБ дава информация на пристигналите екипи за мястото на възникване на пожара и дали има застрашени хора в сградата.	Отговорник по ПБ	
Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)				
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали		По време и след извършване на евакуацията се проверява дали всички присъстващи са напуснали помещението.		

Забележки:

1. В зависимост от спецификата на обекта, в таблицата може да бъде включена допълнителна информация по отношение на мерките за осигуряване на ПБ, използване на системите за подпомагане на евакуацията, отговорности и др.

2. Задълженията на всички от персонала на обекта се разпределят така, че да се осигурят едновременно действията им, без да има противоречие в тях.

IV. Описателна част:

1. Текстова част

1.1. Училището се състои от следните основни помещения

1.2.

№	Наименование на помещението	Клас ФПО
1	Спални помещения, стая на хигиенистите, стая за възпитателите и обслужващия персонал	Ф5В Ф4.1

Обитателите на сградата и помещенията са от клас А2.

Работното време е на две смени, при нормално работно време :

- първа смяна от 14.00 часа до 22.00 часа;
- втора смяна от 22.00 часа до 08.00 часа;

В сградата използвана от ученическо общежитие, в един момент е възможно да има максимум до 120 човека.

През по-голямата част от работното време в сградата пребивават не повече от 30 човека.

2. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства:

- 2.1. Персоналът започва незабавна евакуация на присъстващите в обекта, съгласно схемата за евакуация.
- 2.2. Изключва се електрическото захранване от главното ел. табло.
- 2.3. При необходимост спиране подаването на пропан - бутан чрез спирателен кран.
- 2.4. С наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, без да се предприема излишен риск, се пристъпва към погасяване на пожара.
- 2.5. При невъзможност за гасене, се изчакват органите за ПБЗН.